



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "NEWTON-PERTINI"

Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico Sportivo
Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale - Liceo Linguistico
Istituto Tecnico Meccanica e Meccatronica, Informatica, Chimica, Materiali e Biotecnologie
Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo
Istituto Professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy



Via Puccini, 27 – 35012 Camposampiero (Padova) – tel. 049.5791003 – 049.9303425
c.f. 92127840285 – e-mail: pdis01400q@istruzione.it – pdis01400q@pec.istruzione.it – www.newtonpertini.edu.it

Comunicato n.191

Camposampiero, 29 Ottobre 2022

A tutto il personale dell'Istituto
Alle famiglie e agli studenti
All'USR Veneto
All'UST di Padova
Alla Sindaca del Comune
di Camposampiero
Alla Provincia di Padova
Al Sito

Oggetto : Comunicazione urgente - Interruzione erogazione dell'energia elettrica in Istituto

Si comunica che in data odierna è occorso un guasto alla rete elettrica di cui la Dirigente è venuta a conoscenza alle ore 7.30 circa.

La fornitura di energia all'edificio si è rivelata completamente assente.

Dalle verifiche immediatamente effettuate si riscontrava che **il sistema di allarme antincendio ed evacuazione presentava un guasto non identificabile e non risolvibile in tempi brevi.**

A ciò si aggiunga che l'allarme scattava in continuazione, con difficoltà di tacitare la sirena. Il disturbo acustico della sirena rendeva impossibile qualsiasi comunicazione e la permanenza all'interno dell'edificio.

In seguito a sopralluogo, **non è stato possibile accertare che il sistema di allarme antincendio funzionasse anche in assenza di energia elettrica.**

Si rivelava dunque impossibile, in caso di emergenza, far evacuare efficacemente l'edificio.

Il rischio di emergenze era inoltre acuito dai **lavori in essere sulla linea elettrica**, lavori che **avvenivano all'interno della scuola**, dato che **la centralina che governa l'intera rete elettrica del quartiere si trova all'interno del perimetro scolastico, a ridosso dell'edificio.**

Contattati i tecnici preposti alla riparazione del guasto elettrico, non venivano fornite garanzie in merito ai tempi di ripristino della fornitura di energia elettrica.

L'edificio risultava dunque inagibile, venendo meno le condizioni minime di sicurezza per i 2030 studenti e per il personale.

Nel contempo, il cortile veniva interessato dall'installazione di un gruppo elettrogeno, rendendo pericoloso anche lo stazionamento degli studenti negli spazi esterni.

Preso atto dello stato di emergenza venutosi a creare, dell'impossibilità di accedere all'edificio e di stazionare nel cortile, e quindi di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza,

sentito il RLS, il RSPP e la Sindaca del Comune di Camposampiero, si è disposta d'urgenza la sospensione delle lezioni per l'intera giornata di sabato 29 ottobre 2022, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli studenti e del personale tutto.

La scuola è rimasta aperta con la presenza del personale minimo necessario a garantire le necessarie comunicazioni con gli enti preposti e con le famiglie, e a consentire la prosecuzione dei lavori di ripristino della rete elettrica e di riparazione del sistema di allarme antincendio.

Di quanto sopra, non appena è stato possibile accedere all'edificio, è stata data tempestiva comunicazione alle famiglie tramite registro elettronico e sito web.

L'uscita degli studenti dal cortile è avvenuta con il supporto e l'assistenza delle forze dell'ordine (polizia municipale e Carabinieri).

Pur consapevole dal disagio arrecato, **sono certa che comprenderete una scelta inevitabile, dettata dall'impossibilità di far accedere più di 2150 persone in un edificio privo di impianto antincendio funzionante, privo di corrente elettrica, e con attività pericolose in essere sulla linea elettrica stessa.**

A disposizione per qualsiasi chiarimento, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Chiara Tonello



firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c. 2 Dlgs 39/93